



Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych, konserwacji, bieżących napraw i usuwania awarii sprężarek powietrza w budynkach 1BC,2,4 Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Sp. z o.o.”.

Zadanie 1

W zakresie zadania 1 zawiera się obsługa serwisowa sprężarkowi w budynkach 1BC,2,4 zlokalizowanych pod adresem Sieć Badawcza Łukasiewicz - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o.o., ul. Stabłowska 147, 54-066 Wrocław.

1. Zakres czynności w czasie okresowych przeglądów konserwacyjnych:

1.1 Wszelkie czynności przewidziane przez producenta w DTR, a w szczególności:

- kontrola połączeń elektrycznych (1 x na 12 miesięcy),
- kontrola połączeń pneumatycznych (1 x na 12 miesięcy),
- kontrola stanu podzespołów (1 x na 12 miesięcy),
- kontrola stanu oznaczeń i tablic ostrzegawczych (1 x na 12 miesięcy),
- kontrola działania osuszaczy (1 x na 12 miesięcy),
- kontrola parametrów pracy sprężarek (1 x na 12 miesięcy),
- wymiana wszystkich materiałów eksploatacyjnych w ramach przeglądu (1 x na 12 miesięcy),

Tabela nr 1. Lista urządzeń do przeglądu i konserwacji (1 x na 12 miesięcy).

Zasiek nr 1 budynek 1BC							
Lp.	Urządzenie	Typ	Producent	Ilość	Jedn.	Miejsce montażu	Instalacja / gaz
1	Sprężarka powietrza	L11	CompAir	2	kpl	Wolnostojąca	Spr. Powietrze
2	Zbiornik ciśnieniowy			1	Szt.	Wolnostojąca	Spr. Powietrze
3	Osuszacz ziębiczny	F0016C	CompAir	2	kpl	Wolnostojąca	Spr. Powietrze
4	Zespół filtracyjny			1	Kpl	Wolnostojąca	Spr. Powietrze

Strona 1 z 5

Tabela nr 2 Lista urządzeń do przeglądu i konserwacji (1 x na 12 miesięcy)

Budynek 2							
Lp.	Urządzenie	Typ	Producent	Ilość	Jedn.	Miejsce montażu	Instalacja / gaz
1	Sprężarka powietrza	L05	CompAir	2	kpl	Wolnostojąca	Spr. Powietrze
2	Zbiornik ciśnieniowy			2	Szt.	Wolnostojąca	Spr. Powietrze
3	Osuszacz ziębiczny	Adsorpcyjny	CompAir	2	kpl	Wolnostojąca	Spr. Powietrze
4	Zespół filtracyjny			2	Kpl	Wolnostojąca	Spr. Powietrze

Tabela nr 3 Lista urządzeń do przeglądu i konserwacji (1 x na 12miesiący) .

Budynek 4							
Lp.	Urządzenie	Typ	Producent	Ilość	Jedn.	Miejsce montażu	Instalacja / gaz
1	Sprężarka powietrza	L11	CompAir	2	kpl	Wolnostojąca	Spr. Powietrze
2	Zbiornik ciśnieniowy			2	Szt.	Wolnostojąca	Spr. Powietrze
3	Osuszacz ziębiczny	adsorpcyjny		1	kpl	Wolnostojąca	Spr. Powietrze
4	Zespół filtracyjny			1	Kpl	Wolnostojąca	Spr. Powietrze

Tabela nr 4 Lista materiałów eksploatacyjnych do wymiany (1 x na 12miesiący).

Budynek 1BC			
LP	Indeks	Opis	Ilość
1	CK2076-1	Zestaw serwisowy C L07-L11 filtry	2
2	A10533574	Separator	2
3	CK8076-2	Zestaw serwisowy	2
4	SCWOBG2-5	Olej Fluid Force Screw Warranty	2
5	CE0018GB	Wkład filtra powietrza	2
6	CE0018GC	Wkład filtra powietrza	2
7	CE0018GD	Wkład filtra powietrza	2
8	601181060P	Spust kondensatu EF1-C	4
9	100014293	Wkład owamatu 11	1



Tabela nr 5

Lista materiałów eksploatacyjnych do wymiany opcjonalnie (1 x na 12miesiący).

Budynek 2			
Lp	Indeks	Opis	Ilość sztuk
1	CK2302-1-KA	Zestaw serwisowy L02-L05	2
2	CORENAD46	Olej kompresorowy 10l	1
3	EFST25XN	Wkład filtra	2
4	EFST25ZN	Wkład filtra powietrza	2
5	CE0012GD	Wkład filtra powietrza	2
6	CE0012GB	Wkład filtra powietrza	2
7	SK-DPS1-4/12-01	Zestaw serwisowy	2

Tabela nr 6

Lista materiałów eksploatacyjnych do wymiany (1 x na 12miesiący).

Budynek 4			
Lp	Indeks	Opis	Ilość sztuk
1	CK2076-1	Zestaw serwisowy C L07-11 filtry	2
2	CK8076-2	Pakiet serwisowy	2
3	A10533574	Separator	2
4	SCWOBG2-5	Olej Fluid Force Screw Warranty	2
5	CF0018GB	Wkład filtra powietrza	2
6	CF0018GD	Wkład filtra powietrza	2
7	EFST110XN	Wkład filtra powietrza	2
8	EFST110ZN	Wkład filtra powietrza	2
9	SK-DPS10-100/12-01	Pakiet serwisowy	1
10	SP-FSC25	Tłumik 1"	1
11	sep2W/L	Filtr węglowy Drukosep 2	1



Wszelkie naprawy i usuwanie awarii należy traktować jako prace dodatkowe, które należy wycenić osobno jako roboczo godzinę.

BIEŻĄCE NAPRAWY, USUWANIE AWARII I INNE CZYNNOŚCI:

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania diagnozy awarii i ich ewentualnego usuwania oraz bieżących drobnych napraw dla urządzeń i instalacji objętych przedmiotem umowy, uniemożliwiających ich działanie zgodnie z funkcjonalnością i specyfikacją techniczną, jeśli do usunięcia awarii nie jest wymagane zastosowanie urządzeń lub części zamiennych.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia diagnozy oraz przedstawienia propozycji technicznej naprawy awarii.

Bieżące prace mogą być wykonywane w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. W przypadku działań prowadzących do usunięcia awarii zagrażającej zdrowiu i/lub bezpieczeństwu osób znajdujących się w budynkach należących do Zamawiającego i/lub prowadzącej do zamknięcia tych budynków lub jego części, i/lub uniemożliwiającej pracę, Strony uzgodnią inne terminy usunięcia awarii.

Wykonawca musi posiadać wymagane prawem uprawnienia i umiejętności.

Do wykonania prac serwisowych konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień:

Grupy 1, E1 na stanowisku eksploatacji oraz dozoru w zakresie obsługi i obsługi eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 KV.

Grupy 2 E2 na stanowisku eksploatacji oraz dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu kontrolno-pomiarowym oraz dysponowanie niezbędnym oprzyrządowaniem i narzędziami.

Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wpisów w Księżce Eksploatacji, Protokole Przeglądu lub Protokole Naprawy.

Wszelkie zauważone przez wykonawcę zmiany i nieprawidłowości powinny być bezzwłocznie zgłoszone Zamawiającemu jako decydentowi w kwestiach usuwania awarii.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług zgodnie z dokumentacją DTR(dokumentacja techniczno-ruchowa) urządzeń, przepisów bhp oraz zaleceń działu bhp Sieci Badawczej - PORT Sp. z o.o.

Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym terminu przeglądu poszczególnych urządzeń z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

Po stronie Wykonawcy jest zutylizowanie wyeksploatowanych materiałów.

Strona 4 z 5



Wszystkie materiały eksploatacyjne niezbędne do przeglądu zostaną zapewnione i dostarczone na koszt Wykonawcy.

Warunki płatności:

- płatność przelewem na podane konto na podstawie wystawionej prawidłowo faktury VAT.
- faktura VAT wystawiona na podstawie podpisanego przez Zamawiającego „Protokołu odbioru czynności serwisowych”.
- termin płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT

Strona 5 z 5

