



**Łukasiewicz**

PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii

Wrocław, dnia 22.04.2020 r.

Nr Sprawy: PO.2721.10.2020  
L. Dz. 00001413/2020/W

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

Zamawiający:  
Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii  
ul. Stabłowicka 147  
54-066 Wrocław

zaprasza Państwa do złożenia oferty na;

### ***Wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach znajdujących się we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147***

zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1186).

#### **I. Przedmiot zamówienia:**

Przeгляд obejmuje następujące obiekty:

1. Budynek nr 3 laboratoryjno-biurowy 6-cio kondygnacyjny o powierzchni wewnętrznej budynku: 13 386 m<sup>2</sup> w tym pom. wykonane w technologii EX i laboratoria typu Cleanroom.
2. Kontener z agregatem prądotwórczym

#### **II. Zakres zamówienia:** zgodnie z obowiązującą normą PN-HD 60364-6:2016-07, a w szczególności:

1. Oględziny instalacji elektrycznej i odgromowej (sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji, osprzęt, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń)
2. Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tj. pomiary skuteczności zerowania lub inaczej pomiar impedancji pętli zwarcia

#### **III. Warunki udziału w postępowaniu**

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
  - a) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj. posiadają uprawnienia eksploatacyjne i dozоровe umożliwiające realizację przedmiotu zapytania ofertowego zgodnie z wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie prawa.
  - b) Posiadają aktualną, opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zapytania ofertowego na kwotę 500 000 PLN – w celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawca przed rozpoczęciem kontroli winien przesłać na adres Zamawiającego potwierdzoną ze zgodnością z oryginałem przez osobę uprawnioną kopię stosownej polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego, wraz z potwierdzeniem zapłaty składek wynikających z polisy.

#### **IV. Miejsce oraz termin składania ofert:**

1. Oferta powinna być złożona na wzorze stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszego zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [anna.jarosz@port.org.pl](mailto:anna.jarosz@port.org.pl) nie później niż **do dnia 27.04.2020 r. włącznie**
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

### **Strona 1 z 3**

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii  
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00  
E-mail: [biuro@port.org.pl](mailto:biuro@port.org.pl) | NIP: 894 314 05 23, REGON: 020671635  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,  
Nr KRS: 0000300736





**Łukasiewicz**  
PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii

3. Wykonawca będzie związany z ofertą przez 30 dni od dnia złożenia oferty.
4. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

**V. Kryteria oceny ofert:**

1. Cena 100 %

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena całkowita (C) waga 100 %, według wzoru:

$$\text{Cena (C)} = \frac{\text{Cena minimalna}}{\text{Cena badana}} \times \text{waga (100)} = \dots\dots\dots \text{Punktów}$$

Maksymalna ilość zdobytych punktów: 100

Zdobyta ilość punktów = C

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie zrealizować przedmiotu zamówienia jak również do odwołania i zakończenia niniejszego postępowania bez wyboru ofert jak również jego unieważnienia. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiegokolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.

**VI. Terminy realizacji zamówienia: 12 tygodni** od dnia zawarcia Umowy. Za termin wykonania zlecenia strony uznają dostarczenie do siedziby Zamawiającego prawidłowo sporządzonego protokołu przeglądu, wraz z załącznikami zgodnie z pkt 7 poniżej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowy termin będzie ustalany w konsultacji z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą.

**VII. Protokół odbioru**

1. Z przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego oraz pomiarów instalacji elektrycznych Wykonawca musi sporządzić i dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia zakończenia przeglądu pisemny protokół. Protokół powinien zawierać:
  - 1) datę wykonania przeglądu
  - 2) numer protokołu
  - 3) oznaczenie badanego obiektu
  - 4) rodzaj użytych mierników
  - 5) tabelaryczne zestawienie punktów pomiarowych
  - 6) wynik pomiarów dla poszczególnych punktów (pozytywny/negatywny)
  - 7) oznaczenie obwodu badanego
  - 8) wykaz usterek i nieprawidłowości
  - 9) określenie zleceń pokontrolnych
  - 10) informacje o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji.
2. Protokół musi zostać podpisany przez osoby uprawnione przeprowadzające kontrolę.
3. Do protokołu należy załączyć skan uprawnień osób wykonywujących kontrolę i skany świadectw wzorcowania mierników, które użyte były do wykonania kontroli.

**VIII. Cena oferty i warunki płatności:**

1. Zamawiający wymaga określenia ceny przedmiotu zamówienia w PLN netto i brutto.
2. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną oraz zawierać koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia (ryczałtowy charakter wynagrodzenia).
3. Termin płatności 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, na zasadach określonych w umowie.
4. Faktura może być wystawiona na podstawie podpisanego protokołu odbioru przez Zamawiającego.

**IX. Wykaz załączników:**

1. Formularz ofertowy





**Łukasiewicz**  
PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii

## 2. Wzór umowy

### **Klauzula informacyjna wynikająca z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679**

#### **Klauzula informacyjna wynikająca z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679**

- 1.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
  - 1.1.1. Administratorem danych osobowych jest: Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław.
  - 1.1.2. Z Inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:
    - 1.1.2.1.w formie elektronicznej na adres e-mail: iod@port.org.pl
    - 1.1.2.2.w formie pisemnej na adres siedziby Administratora.
  - 1.1.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **nr PO.2721.10.2020 pn. Wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach znajdujących się we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147, 54-066 Wrocław**. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwia udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
  - 1.1.4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP.
  - 1.1.5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
  - 1.1.6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
  - 1.1.7. Wykonawca posiada:
    - 1.1.7.1.na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do przekazanych danych osobowych,
    - 1.1.7.2.na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania przekazanych danych osobowych (Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
    - 1.1.7.3.na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
    - 1.1.7.4.prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przekazanych danych osobowych dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO.
  - 1.1.8. Wykonawcy nie przysługuje:
    - 1.1.8.1.w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
    - 1.1.8.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
    - 1.1.8.3.na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Beata Chodyńska  
Kierownik Działu Zakupów

.....  
(podpis osoby upoważnionej)

## **Strona 3 z 3**