



Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

Wrocław, dnia 24.04.2020 r.

Nr Sprawy: PO.2721.10.2020
L. Dz. 00001413/2020/W

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu PO.2721.10.2020 na **Wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach znajdujących się we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147**

Zamawiający informuje, że do w/w postępowania zostało złożone pytanie.

Pytanie nr 1

Proszę o szacunkowe zestawienie ilości obwodów pomiarowych :

- ilości rozdzielni
- rezystancji izolacji obwody 1-faz. i 3-faz
- ochrony przeciwporażeniowej
- wyłączników różnicowoprądowych
- instalacji odgromowej

Odpowiedź na pytanie nr 1

Budynek nr 3

około 3200 obw. 1f (w tym oświetlenie 4700 opraw oraz około 10000 gniazd)

około 560 obw. 3f

Wszystkie obwody są na wyłącznikach różnicowoprądowych oprócz instalacji oświetleniowej

90 tablic i rozdzielni elektrycznych

20 szaf serwerowych

5 pomieszczeń w wykonaniu Ex

10 pomieszczeń i dwa korytarze cleanroomowe

1 agregat prądotwórczy kpl.

3 szynoprzewody głównego zasilania

23 pkt. Odgromowe

Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja lokalna budynków podlegających przeglądowi.

W związku ze zmianą warunków udzielenia zamówienia zostaje wydłużony termin składania ofert do dnia **28.04.2020.2019 r. włącznie.**

Beata Chodyńska
Kierownik Działu Zakupów

.....
(Podpis osoby upoważnionej)

Strona 1 z 1

