



**Łukasiewicz**

PORT

Polski Ośrodek

Rozwoju

Technologii

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynku C znajdującym się we Wrocławiu ul. Stabłowicka 147.**

I. Przegląd obejmuje następujące obiekty:

**1. Budynek C** – Budynek laboratoryjno-biurowy, 6 kondygnacyjny, powierzchnia wewnętrzna około 13 386 m<sup>2</sup>

II. Zakres zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami, a w szczególności:

1. Oględziny instalacji elektrycznej i odgromowej (sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznej w zakresie stanu i prawidłowości połączeń, izolacji, osprzęt, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń),
2. pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tj. pomiary skuteczności zerowania lub inaczej pomiar impedancji pętli zwarcia,
3. pomiary rezystancji izolacji obwodów,
4. pomiary wyłączników różnicowo prądowych,
5. pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej.

III. Z przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego oraz pomiarów instalacji elektrycznych Wykonawca musi sporządzić i dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia zakończenia przeglądu pisemny protokół.

A. Protokół powinien zawierać:

1. datę wykonania przeglądu
2. numer protokołu
3. oznaczenie badanego obiektu
4. rodzaj użytych mierników
5. tabelaryczne zestawienie punktów pomiarowych
6. oznaczenie badanego obwodu
7. wynik pomiarów dla poszczególnych punktów (pozytywny/negatywny)
8. wykaz usterek i nieprawidłowości

9. określenie zaleceń pokontrolnych

10. informacje o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji.

B. Do protokołu należy załączyć skan uprawnień osób wykonywujących kontrolę i skany świadectw wzorcowania mierników, które użyte były do wykonania kontroli.

C. Protokół musi zostać podpisany przez osoby uprawnione przeprowadzające kontrolę.

#### IV. Szacowane ilości punktów pomiarowych:

##### 1. Budynek C

- Około 3200 obwodów jednofazowych (w tym 4700 szt. opraw oświetleniowych oraz około 10 000 szt. gniazd)
- Około 560 obwodów trójfazowych
- 90 szt. rozdzielnic elektrycznych
- 20 szt. szaf serwerowych
- 5 pomieszczeń w wykonaniu Ex
- 10 pomieszczeń i 2 korytarze typu cleanroom
- 3 szynoprzewody głównego zasilania
- 23 pkt. złącz instalacji odgromowej
- Agregat prądotwórczy

#### V. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym

1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj. posiadają uprawnienia eksploatacyjne i dozоровe umożliwiające realizację przedmiotu zapytania ofertowego zgodnie z wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
2. Posiadają aktualną, opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zapytania ofertowego na kwotę 500 000 PLN – w celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawca przed podpisaniem umowy winien przesłać na adres Zamawiającego potwierdzoną ze zgodnością z oryginałem przez

#### Strona 2 z 3



osobę uprawnioną kopie stosownej polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego, wraz z potwierdzeniem zapłaty składek wynikających z polisy.

3. Przed złożeniem oferty zalecana wizja lokalna na terenie Łukasiewicz – PORT.

VI. Warunki poruszania się po obiektach:

1. Część przeglądu będzie wykonywana w pomieszczeniach o podwyższonej czystości. Zasady wejścia i przebywania będą przedstawione przez Zamawiającego przy wizji lokalnej w wybranej formie papierowej lub słownej.

VII. Lokalizacja obiektu:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław

VIII. Termin okresowego przeglądu techniczno-konserwacyjnego i wykonania zlecenia:

22 dni robocze, w dniach od 01.09.2025 r. do 30.09.2025 r.

Za termin wykonania zlecenia strony uznają dostarczenie do siedziby Zamawiającego prawidłowo sporządzonego protokołu przeglądu, wraz z załącznikami zgodnie z pkt III powyżej.

IX. Warunki płatności:

1. Faktura może być wystawiona na podstawie podpisanego protokołu odbioru przez Zamawiającego.
2. Płatność 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

