



## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonywanie usługi przeglądu baterii kondensatorów zainstalowanych w budynku C i A na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi okresowego przeglądu technicznego baterii w budynku C i A Sieci Badawczej Łukasiewicz PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii Sp. z o.o. przy ul. Stabłowickiej 147 we Wrocławiu.

2. Wykaz czynności do wykonania:

Zakres wykonywanych czynności obejmuje wszelkie czynności przewidziane przez Producenta w DTR, a w szczególności:

- oględziny ogólne urządzenia
- pomiary napięcia, prądu baterii i równomiernego obciążenia prądowego faz
- sprawdzenie stanu izolacji
- pomiar pojemności kondensatorów
- sprawdzenie stanu aparatów łączeniowo-zabezpieczających
- sprawdzenie obwodów rozładowujących
- sprawdzenie działania zabezpieczeń przekaźnikowych
- oczyszczenie wszystkich elementów z kurzu
- w przypadku stwierdzenia korozji, miejsce skorodowane oczyścić oraz pomalować lakierem
- sprawdzenie stanu połączeń śrubowych złącz i styków

### Wykaz urządzeń:

Lp.	Nazwa urządzenia	Moc [kvar]	ilość	Typ regulatora współczynnika mocy
1	Bateria kondensatorów FH20 40KVAR 400V 50 Hz	40	2	Reactive Power Controller 7LSA

### Strona 1 z 2



2	Bateria kondensatorów FH20 40KVAR 400V 50 Hz	60	1	Reactive Power Controller 7LSA
3	BK 9A.1 368kvar	350	2	FCR 12 RX_RS_ET

3. Wykonawca będzie zobligowany do sporządzenia protokołu z przeglądu wraz z wpisaniem usterek oraz zaleceń.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wewnętrznego regulaminu Sieci Badawczej Łukasiewicz PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii Sp. z o. o. oraz przestrzegania warunków prowadzenia prac przez firmy zewnętrzne w obiektach Sieć Badawcza Łukasiewicz PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław.
5. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany protokół z wizyty serwisowej przez Zamawiającego oraz dostarczony protokół pomiarowy z przeprowadzonych czynności.
6. Termin płatności 30 dni od prawidłowo dostarczonej faktury.
7. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj. posiadają uprawnienia eksploatacyjne umożliwiające realizację przedmiotu zapytania ofertowego zgodnie z wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie prawa.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie i ciągłość pracy przeglądanych urządzeń. W przypadku pozostawienia urządzeń wyłączonych po wykonaniu przeglądu bez uzasadnienia, co skutkować będzie naliczeniami za przekroczenia parametrów sieci przez operatora systemu dystrybucyjnego, Wykonawca może zostać obciążony pełnymi kosztami tych naliczeń.
9. Termin realizacji pomiędzy 15 – 26.09.2025.
10. Lokalizacja urządzeń:  
Sieć Badawcza Łukasiewicz PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław.

