



Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

DOSTAWA POMP DOZUJĄCYCH

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia stanowi:

- 1) Jednorazowa dostawa 3 szt. pomp dozujących firmy Grundfos (lub równoważnych) do stacji uzdatniania wody zgodnie ze specyfikacją Zamawiającego.

II. SPECYFIKACJA POMPY

Pompa Grundfos

Typ: DDE 6-10 B-PP/V/C-X-31I001FG

Model: A9772095010003070P12103

Membranowe pompy dozujące SMART Digital z silnikiem krokowym.

Typ klucza	DDE 6-10 B-PP/V/C-X-31I001FG
Maks. przepływ	6 l/h
Min przepływ	6.0 ml/h
Zakres regulacji	1:1000
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej	CE,CSA-US,EAC,RCM
Typ zaworu	Standard
Maksymalna lepkość przy 100%	50 mPas
Maksymalna lepkość w trybie wolnym 50%	N/A mPas
Maksymalna lepkość w trybie wolnym 25%	N/A mPas
Dokładność powtarzalności	5 %

Głowica dozująca	PP (Polipropylen)
Zawór kulowy	Ceramika
Uszczelka	FKM
Zakres temperatury otoczenia	0 .. 45 °C
Maksymalne ciśnienie pracy	10 bar
Zestaw instalacyjny	TAK
Typ instalacji	4/6 mm do 7,5 l/h,16 bar
Króciec ssawny	Hose 4/6 mm 3
Wylot pompy	Hose 4/6 mm 3
Maks. Wysokość ssania podczas pracy	6 m
Maks. Wysokość ssania podczas zalewania	2 m
Zakres temperatury cieczy	-10 .. 45 °C
Temperatura cieczy podczas pracy	20 °C
Gęstość	998.2 kg/m ³
P1 max	19 W
Częstotliwość podstawowa	50 / 60 Hz
Napięcie nominalne	1 x 100-240 V
Rodzaj ochrony (IEC 34-5)	IP65 / NEMA 4X
Długość kabla	1.5 m
Rodzaj wtyczki kabla	EU

Strona 2 z 3



Prąd rozruchowy	25A przy 230V dla 2ms
Rodzaj sterowania	B
Zew.wejście zatrzymania	NIE
Przełączniki wyjściowe	NO

III. TERMINY

Dostawa do 4 tygodni od momentu przyjęcia zlecenia do realizacji.

IV. UWAGI:

1. Dostarczone pompy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia:
 - będą fabrycznie nowe,
 - będą posiadały świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez producenta.
2. Dostawa pomp na adres Zamawiającego na koszt Dostawcy.
3. Forma płatności: przelew 30 dni.

